



품질검사 성적서

시 료 명 (생산국) :고강도 스페이서(고-456) (대한민국)		발급번호 : C-240705-13
시 료 채 취 장 소 : (주)천지건설		
성 과 이 용 목 적 : 품질관리용		
공 사 명 : 자체 품질시험		
발 주 자 : 공 관	시료채취자 : (주)천지건설[이 현 민]	
시 공 자 : 공 관	참 관 자 : 공 관	
의뢰인 : (주)천지건설[조영휘]	착 공 일 : 공 관	
국가중요시설여부 : 해당없음	준공예정일 : 공 관	

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사종목	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술인			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	압축강도	KS L 5105 - `07	42.4 MPa	토목품질시험 기술사 06178060009J	이재수		김귀남	
			42.1 MPa					
			40.7 MPa					
2	흡수율	KS F 4426 - `08	3.4 %					
			3.3 %					
			3.4 %					

비고) 시 료 규 격 : 5.0 × 5.0 × 5.0 cm

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

원본대조필

2024년 07월 29일

건설엔지니어링사업자 등록번호 광주-3-6호 대표:이 민 순

(주)한국건설산업시험연구원장

광주광역시 서구 화정로 179번길 43 ☎(062)946-0186~7 FAX(062)946-0188

비고 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.

2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.